



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

18 06 2014 № 2723-13-103

На № 160-М от 17.04.2014

Генеральному директору  
ООО «ВЕКА рус»  
143396, г. Москва,  
поселение Первомайское,  
д. Губцево, ул. Дорожная, д.10

Й.Л. Бекхофф

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что требования к группе горючести профилей ПВХ для оконных и дверных блоков при применении их в зданиях и сооружениях нормативными документами не определены.

Оконные профили для дверных и оконных блоков являются составной частью строительных конструкций. Для установления возможности применения этих конструкций в зданиях и сооружениях проводятся испытания по определению предела огнестойкости и класса пожарной опасности конструкции. Группа горючести, так же как и другие показатели пожарной опасности строительных материалов определяется при сертификации продукции.

Заместитель начальника института -  
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов